

千葉運輸支局  
〒261-0002  
千葉県美浜区新港198

(別紙)

名 称	メーカー	規格	単位	数量	作業区分		
					切替	点検	清掃
吸収冷温水機	日立アプライアンス(株)	HAU-F70EX	基	1	○	○	
冷却塔	"	MTE-125L2	台	1		○	○
マルチパッケージ型空調和機(屋外機)	"	RAS-NP80HZ	台	1		○	○
" (屋内機-天カセ4方向)	"	RCI-NP28K1	台	3		○	○
マルチパッケージ型空調和機(屋外機)	"	RAS-NP450FS1	台	1		○	○
" (屋内機-天カセ4方向)	"	RCI-NP50K1	台	1		○	○
" (屋内機-天カセ4方向)	"	RCI-NP80K1	台	1		○	○
" (屋内機-天カセ4方向)	"	RCI-NP140K1	台	2		○	○
パッケージエアコン	東芝キャリア(株)	APAW4533SJ	台	1		○	○
コンパクト型空調和機	昭和鉄工(株)	CA-150AM	台	1	○	○	○
"	"	CA-200AM	台	2	○	○	○
ファンコイルユニット(天カセ2方向)	"	CSR-CX21V	台	11	○	○	○
" (天カセ2方向)	"	CSR-CX31V	台	4	○	○	○
" (天カセ2方向)	"	CSR-CX42V	台	8	○	○	○
" (天カセ2方向)	"	CSR-CX62V	台	2	○	○	○
冷温水ポンプ	(株)荏原製作所	80×65FS4K55.5	台	1		○	
冷却水ポンプ	"	100×80FS4K511	台	1		○	
密閉形隔膜式膨張タンク	ホーコス(株)	BL-30	台	1		○	
遠心送風機	(株)荏原製作所	1 1/2 SRM3	台	2		○	
"	"	1 SRM3	台	1		○	
消音ボックス付送風機	"	BFS-80SUA	台	2		○	
"	"	BFS-65SUA	台	2		○	
"	"	BFS-50SUA	台	1		○	
"	"	BFS-15SUA	台	2		○	
"	"	JFU-200T1	台	1		○	
斜流送風機	"	JF-200T1	台	1		○	
"	"	JF-550T1	台	1		○	
"	"	JF-100T1	台	2		○	
"	"	JF-100S1	台	2		○	
"	"	JF-350T1	台	1		○	
"	"	JF-15S1	台	1		○	
全熱交換機ユニット	三菱電機(株)	LGH-50RS4	台	2		○	
"	"	LGH-80RS4	台	2		○	
変风量ユニット	東プレ(株)	VCJS-3	台	2		○	
"	"	VCJS-4	台	2		○	
"	"	VCJS-1	台	7		○	
"	"	VCJS-3	台	5		○	
"	"	VCJS-25	台	4		○	
"	"	VCJS-1U	台	1		○	
"	"	VCJS-2	台	1		○	
"	"	VCJS-25	台	1		○	
小型給水ポンプユニット	(株)荏原製作所	40BNBMD1.5A	台	1		○	
受水タンク	(株)日立ハウステック	HST-10S-10	台	1		○	
冷水器	東芝コンシューママーケティング(株)	RWF-D51P2	台	1		○	
空気清浄装置	進和テック(株)	-	台	3		○	



習志野自動車検査登録事務所  
 〒274-0063  
 千葉県船橋市習志野台8-57-1

名称	設置場所	仕様	単位	数量	作業区分		
					切替	点検	清掃
空冷ヒートポンプエアコン	1階屋外	ビル用マルチ室外機 PAS-AP1060SS(日立ジョンソンコントロールズ空調(株)) 冷房能力:106.0KW 暖房能力:118.0KW	台	1		○	
空冷ヒートポンプエアコン	1階事務室、客溜まり	ビル用マルチ室内機 天井埋込カセット形 4方向吹出しPCI-GP112K(日立ジョンソンコントロールズ空調(株)) 冷房能力:11.2KW 暖房能力:12.5KW	台	9		○	○
空冷ヒートポンプエアコン	1階休憩室	ビル用マルチ室内機 天井埋込カセット形 4方向吹出し PCI-GP56K(日立ジョンソンコントロールズ空調(株)) 冷房能力:5.6KW 暖房能力:6.3KW	台	1		○	○
空冷ヒートポンプエアコン	1階屋外	ビル用マルチ室外機(標準シリーズ) PAS-AP560SG(日立ジョンソンコントロールズ空調(株))冷房能力:56.0KW 暖房能力:63.0KW	台	1		○	
空冷ヒートポンプエアコン	2階事務室	ビル用マルチ室内機 天井埋込カセット形 2方向吹出 RCID-GP140K(日立ジョンソンコントロールズ空調(株)) 冷房能力:14.0KW 暖房能力:16.0KW	台	2		○	○
空冷ヒートポンプエアコン	2階支局長室	ビル用マルチ室内機 天井埋込カセット形 2方向吹出 RCID-GP71K(日立ジョンソンコントロールズ空調(株)) 冷房能力:7.1KW 暖房能力:8.5KW	台	1		○	○
空冷ヒートポンプエアコン	2階会議室	ビル用マルチ室内機 天井埋込カセット形 4方向吹出 RCI-GP56K(日立ジョンソンコントロールズ空調(株)) 冷房能力:5.6KW 暖房能力:6.3KW	台	1		○	○
空冷ヒートポンプエアコン	2階男性更衣室、備品庫	ビル用マルチ室内機 天井埋込カセット形 4方向吹出(日立ジョンソンコントロールズ空調(株)) RCI-GP45K 冷房能力:4.5KW 暖房能力:5.0KW	台	1		○	○
空冷ヒートポンプエアコン	2階女子更衣室	ルームエアコン PLFY-P22EMG4(日立ジョンソンコントロールズ空調(株)) 冷房能力:2.2KW 暖房能力:2.2KW	台	1		○	○
排気ラインファン	屋上ファンルーム	3LFM45.27(エバラ同等品) No・3 500m <sup>3</sup> /h×200pa	台	1		○	
排気ラインファン	屋上ファンルーム	3LFM45.27(エバラ同等品) No・3 250m <sup>3</sup> /h×200pa	台	1		○	
排気グリル	1階休憩室×1 2階会議室×2 2階支所長室×1 2階男子更衣室×1 2階女子更衣室×1	P-18GLC4(三菱電機(株)中川製作所)	台	6		○	○

